Checkliste Konfiguration SONATA

Konfiguration Ultraschallzähler SONATA

*Standardwerte sind unterstrichen.

Display

Messeinheit

☐ m³/h

☐ l/h

☐ l/sec

Messwertanzeige

☐ nur Vorwärtsvolumen

☐ Nettovolumen Vorwärts / Rückwärts
Wie mechanisches Zählwerk

Impulseinstellungen

☐ **Ohne** -

☐ **Impuls-ausgang**

	Modus	m³/Impuls	Impulslänge (ms)
Ausgang 1:	☐ Vorwärts ☐ Rückwärts ☐ Netto		
Ausgang 2:	☐ Vorwärts ☐ Rückwärts ☐ Netto		

Mögliche Einstellungen entnehmen Sie bitte der Tabelle unten. Dort finden Sie auch die Standardeinstellungen, die vorgenommen werden, wenn keine Angaben gemacht werden.

Standardwerte

		m³/Impuls	Impulslänge (ms)
DN20	**Ausgang 1**	0,001	50
	Ausgang 2	0,01	50
DN25	**Ausgang 1**	0,01	50
	Ausgang 2	0,1	50

Einstellbare Impulslängen in Millisekunden

m^3/Impuls - Größe	Impulslänge (ms)	
	DN20	**DN25**
0,0001	10 - 19	10-12
0,001	10 - 150	10 - 112
0,01	10 - 450	10 - 450
0,1	10 - 450	10 - 450
1	10 - 450	10 - 450